

## Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene  
**ÚNICAMENTE** carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los  
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **7289/06**]

[Referencia Informe de Clasificación: **7289/06-3**]

### SOLICITANTE

#### **MADÉL Air Technical Diffusion, S.A.**

Avda. Ildefons Cerdá, s/n. P.O. Box nº 5  
E-08540 – Centelles (Barcelona)

**Ensayo:** Determinación de la Resistencia al Fuego según norma UNE EN 1366-2:2000

Fecha de ensayo: 5-Dic-2006 y 21-Mar-2007

**Muestra:** Compuerta cortafuegos circular con sección nominal de Ø 630 mm, sección de paso de Ø 595 mm y lama de 50 mm de espesor. El ensayo se realizó con la compuerta empotrada en un paramento vertical.

Fabricante: **MADÉL Air Technical Diffusion, S.A.**

Referencia: "FOC-EIS-120".

### Clasificación según Norma EN 13501-3:2005

**El 120 (ho o ↔i) -S**

En Arganda del Rey, a 22 de Marzo de 2007



Fdo: José Ramón Vidal Bachiller  
Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, TURISMO  
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.  
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.  
O.M. de 21 de mayo de 1991.

#### SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Ant. Ctra. Valencia, km 23,400.  
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24  
Fax +34 91 871 20 05

Web [www.afiti.com](http://www.afiti.com)  
E.mail [licof@afiti.com](mailto:licof@afiti.com) [afiti@afiti.com](mailto:afiti@afiti.com)

#### SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia  
(Centro Tecnológico de la Madera)  
E-45007 TOLEDO  
+34 925 231 559  
+34 925 240 679