

Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **7289/06**]

[Referencia Informe de Clasificación: **7289/06-2**]

SOLICITANTE

MADÉL Air Technical Diffusion, S.A.

Avda. Ildefons Cerdá, s/n. P.O. Box nº 5
E-08540 – Centelles (Barcelona)

Ensayo: Determinación de la Resistencia al Fuego según norma UNE EN 1366-2:2000

Fecha de ensayo: 5-Dic-2006 y 21-Mar-2007

Muestra: Compuerta cortafuegos circular con sección nominal de Ø 630 mm, sección de paso de Ø 595 mm y lama de 50 mm de espesor. El ensayo se realizó con la compuerta empotrada en un paramento vertical.

Fabricante: **MADÉL Air Technical Diffusion, S.A.**

Referencia: "FOC-EIS-180".

Clasificación según Norma EN 13501-3:2005

El 180 (ho o ↔) -S

En Arganda del Rey, a 22 de Marzo de 2007



Fdo: José Ramón Vidal Bachiller
Técnico del Laboratorio de Resistencia al Fuego



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
O.M. de 21 de mayo de 1991.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Ant. Ctra. Valencia, km 23,400.
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24
Fax +34 91 871 20 05

Web www.afiti.com
E.mail licof@afiti.com afiti@afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. Mª de Benquerencia
(Centro Tecnológico de la Madera)

E-45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679